

Tarnowskie Góry, dnia 16 marca 2021 roku

AZ.0003.12.2021

BL 16. MAR. 2021

BL. 0003.10.2021

Pan

Przemysław Cichosz

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

- w miejscu

W odpowiedzi na interpelację radnego Kazimierza Gwoźdźcia z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie remontu nawierzchni ulicy św. Wojciecha w Radzionkowie informuję, że pod nawierzchnią bitumiczną DP nr 3266S ul. św. Wojciecha w Radzionkowie widoczna jest istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej. Grubość istniejącej warstwy ścieralnej, ulega naturalnemu zużyciu, co w konsekwencji skutkuje pojawieniem się sporej ilości ubytków o dużych powierzchniach. Dodatkowo, negatywny wpływ na trwałość tej nawierzchni mają częste awarie sieci wodociągowej zlokalizowanej pod jezdnią oraz późniejsze odtworzenie nawierzchni niezgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

W przypadku ulicy św. Wojciecha w Radzionkowie celowym jest wykonanie kompleksowej przebudowy nawierzchni drogi wraz z budową nowej konstrukcji, po uprzedniej wymianie sieci wodociągowej. W związku z powyższym, aby wykonać ww. inwestycje konieczne jest opracowanie projektu przebudowy oraz uzyskanie potrzebnych pozwoleń. Koszt omawianych prac szacowany jest na kwotę ok. 2 mln złotych. Ze względów finansowych remont przedmiotowej drogi podlega pod bieżące uzupełnienie masą na gorąco.

wz. Starosty
WICESTAROSTA
Nowak
Sebastian Nowak